

Số: 2392 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm máy bơm nước và phụ kiện để phục vụ công tác chuyên môn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Số 60 Tôn Thất Tùng, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và Km456 Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chu Việt Hà (điện thoại: 0966062542) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456 – Quốc lộ 1A – Phường Vinh Hưng – Nghệ An.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 07/7/2025 đến trước 09h00 ngày 10/7/2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2025 sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

vt



Nguyễn Quang Trung

PHỤ LỤC
(Kèm Công văn số 39/BVUB-HCQT ngày 07/7/2025)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I Máy bơm nước				
1	Máy bơm công nghiệp	- Công suất : 7.5kw (10HP) - Điện áp : 3p/380v/50hz - Cột áp : 24 – 37m - Lưu lượng : 21-78m³/h - Họng hút xả : 65 – 50mm - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	01
2	Máy bơm tøm	- Công suất: 4kw (5.5 HP) - Điện áp : 3p/380v/50hz - Cột áp : 15m - Lưu lượng nước bơm từ: 72 m³/h - Họng hút xả : 60-90mm - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	01
II Phụ kiện				
1	Ống nhựa HDPE vụn ren	Khoá 110 HDPE	Cái	01
2	Đai khởi thuỷ HDPE nối sống	Đai khởi thuỷ 110-63 HDPE	Cái	01
3	Ống nhựa HDPE vụn ren	Khoá 63 HDPE	Cái	01

✓