

Số: /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu bảo trì sửa chữa thông xử lý nước thải (giai đoạn 1) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An –Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân (điện thoại: 0914 445 668) – Bộ phận Văn thư -Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 18/11/2025 đến trước 16h00 ngày 25/11/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 25/11/2025 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu chào giá số /BVUB-HCQT ngày / /2025)

TT	Danh mục công tác/ thiết bị	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL
I	Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Hệ thống	Trọn gói các thiết bị, công nghệ của hệ thống	gói	1
1	Hệ thống nước thải đặt chìm		Hệ thống	
1.1	Máy bơm nước thải ẩn chìm	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Cái	8
1.2	Phụ kiện lắp bơm chìm	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	8
1.3	Cảm biến tín hiệu điều khiển bơm chìm	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	4
1.4	Thiết bị đo lưu lượng	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	2
2	Khớp nối tự động P50	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	8
3	Bơm hút, rửa màng lọc	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Cái	1
3.1	Cảm biến tín hiệu mức nước điều khiển bơm màng	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	1
3.2	Thiết bị áp lực xuyên màng	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	1
4	Máy thổi khí cạn	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn, thay dầu máy	Cái	2
5	Thiết bị khuấy trộn chìm	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Cái	2
6	Đĩa phân phối khí tĩnh	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Cái	64
7	Hệ thống đo online	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Hệ thống	1
7.2	Thiết bị DO	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	Bộ	1
8	Và modul hợp khối	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	modul	1
9	Modul màng lọc sinh học MBR	Kiểm tra , vệ sinh	modul	1
10	Song chắn rác tinh	Kiểm tra , vệ sinh	Hệ thống	2
11	Cụm hóa chất	Kiểm tra , vệ sinh, kiểm tra an toàn	cụm	4
12	Hệ thống đường ống	Kiểm tra siết lại bu lông van khóa	Hệ thống	1
13	Hệ thống dây cáp điện nội bộ trạm xử lý	Kiểm tra rò rỉ	Hệ thống	1
II	Thay thế PLC	- Nguồn cấp 220V - 50Hz tích hợp nhỏ gọn - 14 ngõ vào VDC (+ / -) và 10 ngõ ra transistor.	Cái	1

TT	Danh mục công tác/ thiết bị	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL
		- Cáp lập trình USB-SC09-FX hoặc Cáp USB Mini B		
III	Thay thế Module mở rộng	Tương thích PLC	Cái	2
V	Thiết bị đo PH	1. Màn hình hiển thị: Model PH 7635 - Phạm vi đo: pH: 0 ~ 14 pH - Độ phân giải: 0.01pH - Tín hiệu Analog: 0/20mA hoặc 4/20mA. - Chế độ bảo vệ quá tải và reset tự động - Màn hình hiển thị: dạng LED - Nguồn: 85/264 Vac - Kích thước: 96x96x95mm 2. Sensor: Model SZ 173 - Loại điện cực: Ag/AgCl và KNO ₃ - Nhiệt độ vận hành: 0/+100 °C - Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính: 12mm - Chiều dài: 110mm - Cáp chuẩn: dài 9m 3. Giá đỡ điện cực - Chức năng: cố định & bảo vệ điện cực - Vật liệu: PVC	Cái	1
VI	Vi sinh Xử lý nước thải	Dạng lỏng (Màu nâu nhạt, đóng can 20 lít)	L	20
VII	Thiết lập chương trình điều khiển theo quy trình công nghệ	Lập trình lại theo yêu cầu vận hành, công nghệ	gói	1

Yêu cầu chung: Báo giá bao gồm phí vận chuyển, đi lại công tác, lắp đặt tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An địa chỉ KM 456 quốc lộ 1A phường Vinh Hưng Nghệ An và thuế GTGT theo quy định.