

Số: /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống thông gió tản nhiệt tại khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An –Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân (điện thoại: 0914 445 668) – Bộ phận Văn thư -Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 04/11/2025 đến trước 16h00 ngày 10/11/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 10/11/2025 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu chào giá số /BVUB-HCQT ngày / /2025)

STT	Chủng loại vật tư	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
1	Cung cấp lắp đặt quạt hút bụi ly tâm	Bao gồm: - Quạt ly tâm hút khí nóng chịu nhiệt có công suất Q=25.000m ³ /h; H=900Pa	Bộ	1
2	Ống gió KT 800x400mm	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.75mm - Kết nối bằng nẹp TDC	M	30
3	Ống gió KT 600x400mm	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.75mm - Kết nối bằng nẹp TDC	M	3
4	Ống gió KT 300x300mm	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.75mm - Kết nối bằng nẹp TDC	M	14
5	Ống gió mềm D300	- Làm từ nhiều lớp nhôm gắn với dây thép cường lực - Dải nhiệt độ hoạt động -30°C đến 150°C ASTM D4591 - Áp suất làm việc: > 2500Pa ; t= 2h	M	30
6	Cút 90° KT 800x400	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.75mm - Kết nối bằng nẹp TDC	Cái	8
7	Cút 90° KT 300x300	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.58 mm - Kết nối bằng nẹp TDC	Cái	2
8	Côn giảm 800x400/600x400	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.75mm - Kết nối bằng nẹp TDC	Cái	1
9	Vuông tròn D300	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.58 mm - Kết nối bằng nẹp TDC	Cái	5
10	Van 1 chiều 300x300	- Tole mạ kẽm Z0.8 , dày 0.58 mm - Kết nối bằng nẹp TDC	Cái	5
11	Giã đỡ ống gió	- Ty ren M10, V 40x40x4mm mạ kẽm	Bộ	23
12	Cáp điện CXV 3x16mm ²	- Cáp đồng 3 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 16mm ² , cách điện bằng XLPE (Polyethylene liên kết ngang) và bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu được điện áp 0.6/1kV	M	64
13	Cáp tiếp địa 1x10mm ²	- Cáp tiếp địa 1x10mm ² là loại dây một lõi bằng đồng mềm, tiết diện 10mm ² . Các thông số kỹ thuật bao gồm ruột dẫn làm từ đồng nguyên chất bền nhiều sợi nhỏ, lớp cách điện PVC có điện áp 0.6/1kV, khả năng làm việc ở nhiệt độ ruột dẫn tối đa 70 độ C.	M	32

STT	Chủng loại vật tư	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
14	Tủ điều khiển	Tủ điện điều khiển quạt công suất 11kw - Tủ treo tường - Kích thước 700x500x250mm - Sơn màu ghi xám	Tủ	1

Yêu cầu chung: Báo giá bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt và thuế GTGT theo quy định.