SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 813 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 03 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Cung cấp lắp hệ thống hút mùi phòng pha chế và phòng sắc thuốc tại khoa Dược Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An –Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thị Vân (điện thoại: 0914 445 668) – Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 20/03/2026 đến trước 16h00 ngày 24/03/2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 24/03/2026 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu chào giá số 813 /BVUB-HCQT ngày 20 / 03 /2026)

STT	VẬT TƯ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL
1	Cửa gió nan Z (Louver) KT 600x200 + lưới chắn côn trùng	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.75 mm, sơn màu trắng	Cái	1
2	Hộp gió 600x200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	Cái	1
3	Côn thu 600x200/D quạt	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	Cái	2
4	Quạt hút mùi	- Quạt hút mùi (In-line Fan). - Lưu lượng gió Q=3600 m^3/h; cột áp tĩnh (H): 500 Pa.	Cái	1
5	Nối mềm kèm bích đầu quạt	Nhiệt độ giới hạn: -20°C đến 120°C -Độ dày vải Polyester: 0.6mm (± 0.05mm) -Coating/ Lớp phủ: PVC đen -Độ dày tôn mạ kẽm: 0.58mm	Cái	2
6	Ống gió tiêu âm KT 600x200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm, lót mút tiêu âm dạng sọt trứng	M	1
7	Ống gió KT 600x200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	M	2
8	Ống gió KT 200x200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	M	7
9	Vuông tròn 200x200/D200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	Cái	3
10	Ống mềm D200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	M	4
11	Chân rẽ D200	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	Cái	3
12	Miệng gió KT 600x600	Tole sơn tĩnh điện màu trắng	Cái	3
13	Hộp gió KT 600x600	Tole mạ kẽm Z08, dày 0.58 mm	Cái	3
14	Dây điện 3x2,5mm2	Cáp đồng 3 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 2,5 mm^2, bọc cách điện PVC (Polyvinyl Clorua)	M	20
15	Mở lỗ xuyên tường KT 800x200	-Đục mở lỗ xuyên tường KT 800x200 mm, thi công đảm bảo kỹ thuật, không ảnh hưởng kết cấu, hoàn thiện sau thi công	Lỗ	1
16	Vật tư phụ: (Giá đỡ ống gió, băng keo chống rò gió, gioăng cao su, bulong ốc vít, ...)	- Đồng bộ; kích thước phù hợp - Đảm bảo độ bền và yêu cầu lắp đặt	Lô	1

Yêu cầu chung: *Báo giá bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt và thuế GTGT theo quy định.*