

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Mua sắm thay thế bảng mạch dàn lạnh điều hòa tại khoa Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Nghệ An” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính quản trị

Số điện thoại: 091.444.5668

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, địa chỉ: Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 05 năm 2026 đến trước 15h ngày 19 tháng 05 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục: tại phụ lục kèm theo

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Địa chỉ: Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá theo mẫu kèm theo công văn này.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông báo để các đơn vị được biết.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website BV;
- Lưu HCQT, VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Vĩnh Hùng

Phụ lục:

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 1444/BVUB-HCQT ngày 15 tháng 05 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng
1	Bảng mạch điều khiển	- Điện áp: 220–240V, 50/60Hz - Điều khiển quạt: Động cơ DC, điều chỉnh tốc độ vô cấp (Auto) - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 30 – 200 Pa - Bơm xả: Điều khiển DC, Hmax 700 mm - Cảm biến: 04 loại (gió hồi, gió ra, ống lồng, ống hơi) - Giao tiếp: F1/F2 (kết nối hệ VRV Daikin) - Bảo vệ: Quá dòng, quá tải - Chức năng: Tự khởi động lại, tự chẩn đoán lỗi - Tương thích với dàn lạnh điều hòa Daikin model FXMQ100PAVE	Cái	01
2	Điện trở công suất dàn lạnh	- Điện áp: 220–240V AC, 50/60Hz - Công suất: 50 – 100W (phù hợp dàn lạnh ~4HP) - Điều khiển: Đóng/ngắt qua bo mạch dàn lạnh - Tương thích với dàn lạnh điều hòa Daikin model FXMQ100PAVE	Cái	01

Yêu cầu chung: - Báo giá bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt và thuế GTGT theo quy định.